

Исх. №40
от 23.06.2025

Заместителю главного государственного
санитарного врача по Челябинской
области
Емельяновой П.С.
МБДОУ «ДС № 352г. Челябинска»

Информация
о результатах исполнения Предписания от 31.05.2024 №06/32-1-103

N п./п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Основные действия по исполнению предписаний
1	2	3		4
1	На стенах центрального лестничного марша, в туалете и раздевалке группы «Фиалки» видны протекания кровли, в результате отхождения штукатурного слоя	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	до 31.08. 2027	На стенах центрального лестничного марша выполнен ремонт штукатурного слоя и его окрашивание
2	В цеху готовой продукции пищеблока на стенах имеются дефекты керамической плитки	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	до 31.08. 2027	Выполнен демонтаж и монтаж кафельной плитки
3	В групповых помещениях групп «Маргаритки», «Гвоздики», «Ландыши», «Фиалки», «Тюльпаны»; рекреация центрального лестничного марша; левое и правое крыло лестничных маршей конструкции окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (оконные рамы, подоконники деформированные, с глубокими трещинами, сколами)	п.2.7.2 СП 2.4.3648-20	до 31.08. 2027	В групповых помещениях групп «Гвоздики» и «Ландыши» установлены пластиковые оконные блоки. Составлены сметы на замену оконных блоков

Заведующий МБДОУ



И.В. Вельдяева И.В. Вельдяева