

Исх. № 40
от 01.07.2024

В отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу
Челябинску
Старшему инспектору ОНДиПР
Э. Р. Курьшиной
Заведующего МБДОУ «ДС № 352 г.
Челябинска»
И.В. Вельдяевой

Информация

о результатах исполнения Предостережения №2405/003-74/448/ПНН от 07.05.2024

Администрация МБДОУ «ДС № 352 г. Челябинска» в лице заведующего Вельдяевой И. В. информирует Вас о ходе частичного исполнения Предостережения №2405/003-74/448/ПНН от 07.05.2024 об устранении причин и условий в отношении юридического лица

N п./п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	5
1	В здании детского сада оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	Глава 19, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 4.4 СП 3.13130.2009	Выполнено (фотоматериалы) Приложение №1
2	В помещениях спален во всех группах на 1и 2 этажах для отделки пола применены декоративно- отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2. РП19(фактически линолеум)	п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».134	Произведена замена старого линолеума в одной группе. Запланирована дальнейшая замена линолеума.
3	В коридоре между гр. «Анютины глазки» и «Гвоздики» для отделки стен применены декоративно-	п.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	Запланирована смена отделки стен.

	отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2 (фактически пластиковые панели)	пожарной безопасности».	
4	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре (не предоставлены протоколы испытаний).	и. 17 ППР в РФ Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее по тексту - ППР в РФ)	Выполнено (копии протоколов испытания 7 шт., копия контракта и акта) Приложение №2

Заведующий



И. В. Вельдяева И. В. Вельдяева