

Исх. №41
 от 01.07.2024

Заместителю главного государственного
 санитарного врача по Челябинской
 области
 Ефремову В. М.
 МБДОУ «ДС № 352г. Челябинска»

Информация
 о результатах исполнения Предписания от 31.05.2024 №06/32-1-103

N п./п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Основные действия по исполнению предписаний
1	2	3		4
1	На стенах центрального лестничного марша, в туалете и раздевалке группы «Фиалки» видны протекания кровли, в результате отхождения штукатурного слоя	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	май 2027	Составлена смета на текущий ремонт кровли. Документы отправлены на проверку в МКУ «Стройзаказчик»
2	В цеху готовой продукции пищеблока на стенах имеются дефекты керамической плитки	п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	май 2027	Запланирован демонтаж и монтаж кафельной плитки.
3	В групповых помещениях групп «Маргаритки», «Гвоздики», «Ландыши», «Ландыши», «Тюльпаны»; рекреация центрального лестничного марша; левое и правое крыло лестничных маршей конструкции окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (оконные рамы, подоконники деформированные, с глубокими трещинами, сколами)	п.2.7.2 СП 2.4.3648-20	май 2027	Составлены сметы на замену оконных блоков

Заведующий МБДОУ



И.В. Вельдяева И.В. Вельдяева